

## ВЫКЛЮЧАТЕЛИ серии ФОРС

### Этикетка

3464-046-18461115-2009 ЭТ2

### 1 Назначение и область применения

1.1 Выключатели серии «Форс» торговой марки IEK® (далее выключатели) предназначены для включения и отключения одного или двух однофазных потребителей в электрических сетях переменного тока напряжением до 250 В частотой 50 Гц и соответствуют ГОСТ Р 51324.1.

1.2 Выключатели предназначены для открытой установки внутри помещений и работы при температуре от минус 25 до плюс 40 °С и влажности до 90% при плюс 25 °С.

### 2 Основные характеристики

2.1 Ассортимент выключателей представлен в таблице 1.

2.2 Номинальный ток  $I_n$  – 10 А;

2.3 Максимальное сечение подключаемых проводников – 2,5 мм<sup>2</sup>;

2.4 Степень защиты по ГОСТ 14254 – IP54.

### 3 Комплектность

3.1 В комплект поставки входит:

- выключатель – 1 шт.;
- этикетка – 1 экз.

### 4 Инструкция по монтажу

4.1 Снять клавишу (кнопку) и выкрутить винты. Снять верхнюю часть выключателя.

4.2 Закрепить основание выключателя на месте установки (крепежные отверстия основания закрыты сальниками).

**Внимание!** При установке выключателя его положение должно соответствовать указателям на задней поверхности основания выключателя.

4.3 Ввести подготовленные к монтажу электрические провода через резиновый защитный сальник в основании выключателя и присоединить к винтовым зажимам выключателя.

Таблица 1

Исполнение	BC20-1-0-ФСр	BC20-1-1-ФСр	BC20-2-0-ФСр	BCx20-1-0-ФСр
Наличие светового индикатора	нет	есть	нет	нет
Конструкция	одноклавишный	одноклавишный	двухклавишный	кнопочный

4.4 Установить верхнюю часть выключателя и клавишу (кнопку).

## 5 Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок эксплуатации выключателя – 5 лет с момента продажи.

5.2 В период гарантийных обязательств следует обращаться по адресу:

**ДП «ИЭК УКРАИНА»**  
Украина, 08132,  
Вишневое, ул. Киевская, 6В  
т. +38 (044) 536-9900  
[www.iek.com.ua](http://www.iek.com.ua)

**ПСИК «ИЭК МОЛДОВА»**  
Молдова, MD-2023, Кишинев,  
ул. Мештерул Маноле, д.9  
т. +(37322) 479-067, 479-066  
[www.iek.md](http://www.iek.md)

## ООО «ИНТЕРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»

117545, Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 4, строение 1

Тел.: 788-8845, 788-8846

Факс: 788-8847

[www.iek.ru](http://www.iek.ru)

## 6 Свидетельство о приемке

6.1 Выключатель типа ВС \_\_\_\_\_ соответствует требованиям ГОСТ Р 51324.1 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Штамп технического контроля изготовителя \_\_\_\_\_



AB28



003



CP 26

Изделие компании «ИЭК».  
Произведено  
Zhejiang EverFlourish Electrical Co., Ltd